

Nr certyfikatu: A3 50697928 0001

Certyfikat zgodności

Posiadacz licencji: License holder:	GoodWe Technologies Co., Ltd. No.90 Zijin Rd., New District 215011 Suzhou P.R. China		
Producent: Manufacturer:	Tak samo jak posiadacz licencji Same as license holder		
Typ produktu: Type of product:	Falownik hybrydowy (moduł Power Park typu A, B) Hybrid Inverter (Power Park Module Type A, B)		
Model: Model:	GW75K-ET-G10, GW80K-ET-G10, GW99.99K-ET-G10, GW100K-ET-G10		
Wersja oprogramowania: Firmware version:	010101		
Standard: Standard:	2016/631 EU (NC RfG) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, Dz.U. UE z 27.4.2016 L112/1 (NC RfG) WOS 2025-05 Wymogi ogólnego stosowania wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) - maj 2025 r		
Raport nr.: Report No.:	CN25FZXZ 001		
Data wydania: Date of issue:	2026-04-09 (yyyy-mm-dd)	Data wygaśnięcia: Expiry Date:	2031-04-09 (yyyy-mm-dd)

Niniejszy certyfikat zgodności odnosi się do wyżej wymienionego wyrobu zgodnie z programem certyfikacji MS-0022957 Zertifizierung: Grundsätze und Aufgabenbereiche der Zertifizierung (Certyfikat kodu sieci A3), który uznaje wymagania dla jednostek certyfikujących zgodnie z WIPWC 1.3: Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych i jest schematem certyfikacji ISO/IEC 17067 Typ 1a. Oprogramowanie urządzenia umożliwia wybór zdefiniowanego zbioru nastaw i kryteriów zabezpieczeniowych oraz parametrów konfiguracyjnych charakterystyk regulacyjnych, o których mowa w dokumencie Bank Nastaw dla Polski dla Modułów Wytwarzania Energii typu A i B. Ustawienie typu A w oprogramowaniu urządzenia należy wybrać : type A-PL_V1.1. Ustawienie typu B w oprogramowaniu urządzenia należy wybrać : type B-LV-PL_V1.1 lub type B-MV-PL_V1.1. Urządzenie posiada nieusuwalny i niemodyfikowalny rejestr wprowadzonych zmian, który zapewnia, że dane w nim przechowywane zawierają wszystkie zmiany parametryzacji wraz z datą wprowadzenia zmiany. Ma to na celu sprawdzenie, czy wyżej zidentyfikowany egzemplarz jest zgodny z wyżej wymienionym wymogiem oceny. Weryfikacja ta nie oznacza oceny procesu produkcyjnego i nie zezwala na stosowanie znaku zgodności TÜV Rheinland.

This certificate of conformity refers to the above mentioned product acc. to the certification program MS-0022957 Zertifizierung: Grundsätze und Aufgabenbereiche der Zertifizierung (Grid Code Certificate A3), which recognizes requirement for certification bodies as in WIPWC 1.3: Conditions and procedures for the use of certificates in the process of connecting power generation modules to power grids, and is an ISO/IEC 17067 Type 1a certification scheme. The device software allows selection of a defined set of settings and protection criteria, as well as configuration parameters of control characteristics referred to in the Polish Settings Bank document for Power Generating Modules type A and B. The type A setting in the device software should be selected: type A-PL_V1.1. The type B setting in the device software should be selected: type B-LV-PL_V1.1 or type B-MV-PL_V1.1. The device has a non-removable and non-modifiable log of changes, ensuring that the stored data includes all parameterization changes along with the date of change. This is to verify that the above identified specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the manufacturing process and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Strona 1 z 3

Page 1 of 3



Signed by:

F145B4D8507D4F4...

Shanghai

Dipl.-Ing. (FH) F. He
Certyfikator

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Am Grauen Stein 29 · 51105 Köln · Germany




Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02

TÜVRheinland[®]
Precisely Right.

Załącznik do A3 50697928 0001

Appendix to A3 50697928 0001

Oceny produktów: Product ratings:					
Posiadacz licencji: License holder:		GoodWe Technologies Co., Ltd. No.90 Zijin Rd., New District 215011 Suzhou P.R. China			
Producent: Manufacturer:		Tak samo jak posiadacz licencji Same as license holder			
Typ urządzenia: Device Type:		Falownik hybrydowy (moduł Power Park typu A, B) Hybrid Inverter (Power Park Module Type A, B)			
Model: Model:		GW75K-ET-G10	GW80K-ET-G10	GW99.99K-ET-G10	GW100K-ET-G10
PV WEJŚCIE	Maksymalne napięcie [V _{DC}]	1000			
	Zakres napięcia MPPT[V _{DC}]	160 ÷ 950			
	Maksymalny prąd [A _{DC}]	42*8			
BATERIA WEJŚCIE	Maksymalne napięcie [V _{DC}]	800			
	Zakres napięcia akumulatora[V _{DC}]	300 ÷ 800			
	Maksymalna moc [kW]	75/75	88/88	99.99/99.99	110/110
	Maksymalny prąd [A _{DC}]	85*2/85*2	100*2/100*2	110*2/110*2	110*2/110*2
WYJŚCIE	Znamionowe napięcie wyjściowe Un [V _{AC}]	220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE			
	Znamionowa częstotliwość wyjściowa FNETZ [Hz]	50/60			
	Znamionowa moc wyjściowa PE [kW]	75	80	99.99	100
	Maksymalna ciągła moc pozorna PEmax [kVA]	75	88	99.99	110
	Maksymalny ciągły prąd wyjściowy I _{max} [A _{AC}]	114 @380Vac 108.3 @400Vac 104.4@415Vac	133.8 @380Vac 127.1 @400Vac 122.5 @415Vac	152.0 @380Vac 144.4 @400Vac 139.2 @415Vac	167.2 @380Vac 158.8 @400Vac 153.1 @415Vac
	Współczynnik mocy cosφ [λ]	0.8 wyprzedzający ÷ 0.8 opóźniający			
	Kategoria przepięciowa (OVC)	III			
	Klasa ochronności	I			
SYSTEM	Stopień ochrony obudowy (IP)	IP66			
	Zakres temperatur pracy [°C]	-35 ÷ 60°C			
	Wysokość [m]	≤ 4000			
	Waga [kg]	97			
	Wymiary (SGW) [mm]	995 * 758 * 358			
	Wersja oprogramowania układowego	010101			
	Description of the structure of the power generation unit: Testowany PCE to falownik, który wykorzystuje zaawansowane komponenty konwersji elektroniki mocy, takie jak MOSFET, IGBT, do konwersji zmiennej mocy prądu stałego generowanej z paneli fotowoltaicznych (PV) i akumulatorów na stabilną moc prądu przemiennego, która może być wprowadzana do komercyjnej sieci elektrycznej. Description of the structure of the power generation unit: The PCE under test is an inverter which utilizes the advanced power electronics conversion components such as MOSFET, IGBT to convert the variable DC power generated from the photovoltaic (PV) arrays and batteries to the stable utility AC power which can be fed into the commercial electrical grid.				



Załącznik do A3 50697928 0001
Appendix to A3 50697928 0001
Zakres i ocena funkcjonalności w oparciu o zasady stosowania certyfikatów sprzętu dla modułów parku energii (PPM), określone w dokumencie WiPWC.
Scope and evaluation of functionality based on the principles of application of equipment certificates for energy park modules (PPM), specified in the WiPWC document.

Parametr <i>Parameter</i>	NC RfG	WOS 2025-05	Typ A <i>Type A</i>	Typ B <i>Type B</i>	Typ C <i>Type C</i>	Typ D <i>Type D</i>	Oceny <i>Result (**)</i>
Zakres częstotliwości <i>Frequency range</i>	13.1 (a)	13.1 (a)(i)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pozytywny <i>Compliant</i>
Zdolność wytrzymania prędkości zmiany częstotliwości (RoCoF) df/dt <i>Rate of Change of Frequency(RoCoF) withstand, df/dt</i>	13.1 (b)	13.1 (b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pozytywny <i>Compliant</i>
Zdalne zaprzestanie generacji mocy czynnej <i>Remote cessation of active power</i>	13.6	13.6(***)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	N/A	Pozytywny <i>Compliant</i>
Zdalne sterowanie mocą czynną <i>Remote control of active power</i>	14.2	14.2 (b)	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	N/A	Pozytywny <i>Compliant</i>
Tryb pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu powyżej określonej wartości (LFSM-O) <i>Operating mode of the power generation module, in which the generated active power decreases in response to an increase in the frequency of the system above a specified value (LFSM-O)</i>	13.2 (*)	13.2 (a),(b),(f)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pozytywny <i>Compliant</i>
Tryb pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna zwiększa się w następstwie spadku częstotliwości systemu poniżej określonej wartości (LFSM-U) <i>Operating mode of the power generation module, in which the generated active power increases as a result of a drop in the system frequency below a specified value (LFSM-U)</i>	15.2(c)	15.2 (c)(i)	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <i>N/A</i>
Zdolność do pozostania w pracy podczas zwarcia (FRT) dla modułów przyłączonych poniżej 110 kV <i>Capability to remain in operation during voltage dips(FRT) for modules connected below 110 kV</i>	14.3	14.3 (a)(i), (b)	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pozytywny <i>Compliant</i>
Zdolność do wytrzymywania zapadów napięcia dla przyłączy powyżej 110 kV <i>Capability to remain in operation during Voltage dips(FRT) for modules connected above 110 kV</i>	16.3	16.3 (a)(i), (c)	N/A	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <i>N/A</i>
Wprowadzenie szybkiego prądu zwarciovego, dla zwarc symetrycznych i niesymetrycznych <i>Introduction of high-speed short-circuit current, for symmetrical and asymmetric short circuits</i>	20.2 (b), (c), 21.3 (e)	20.2 (b), (c), 21.3 (e)	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pozytywny <i>Compliant</i>
Pozwarciove odtworzenie mocy czynnej <i>Active power recovery after fault clearance</i>	20.3	20.3 (a)	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pozytywny <i>Compliant</i>

(*) Ustęp 13.2(b) ma zastosowania wyłącznie w przypadku PPM typu A zgodnie z NC RfG

Paragraph 13.2(b) shall only apply in the case of type A PPM in accordance with the NC RfG.

(**) Ocena pozytywna ma zastosowanie tylko do modułów parków energii (PPM) danego typu, który jednoznacznie został wskazany na pierwszej stronie Certyfikatu Zgodności.

A positive assessment applies only to power park modules (PPMs) of a given type, which is clearly indicated on the first page of the Certificate of Conformity.

(***)Port wejściowy RS-485 urządzenia obsługuje protokół komunikacyjny SunSpec.

"Zdalne sterowanie przez RS485 (Modbus RTU) jest zaimplementowane na poziomie urządzenia i działa poprawnie, włączając w to następujące funkcje:

- Zdalne zaprzestanie generowania mocy czynnej (INV1),
- Kontrola mocy czynnej (INV2),
- Zmiana generowania mocy biernej/ustawienie wartości cos fi (INV3)."

The RS-485 input port of the device supports the SunSpec communication protocol.

"Remote control via RS485 (Modbus RTU) is implemented at the device level and works correctly, including the following functions:

- Remote cessation of active power generation (INV1),
- Active power control (INV2),
- Change in reactive power generation/cos fi value setting (INV3)."

